



*Super Systems inc.*

7205 Edington Drive, Cincinnati, Ohio 45249

513-772-0060, 800-666-4330

FAX: 513-772-9466

[www.supersystems.com](http://www.supersystems.com)


---

# Sistema de Sonda Redundante

---

Part Number 13362

---



- O Modelo 9100-RPS lê o sinal de duas sondas de oxigênio
- Troca automaticamente a saída do Modelo 9100 RPS para a sonda com a saída de milivoltagem mais elevada
- O Modelo 9100-RPS envia o sinal selecionado ao controlador de carbono

- Um "asterisco (\*)" indica qual milivoltagem da sonda está sendo utilizada pelo sistema
- Quando o Modelo 9100-RPS troca a saída, um "A" piscando aparece na interface com o operador
- O "A" continua a piscar até que a saída da sonda esteja dentro da "banda de desvio"
- Seleção manual é possível, mas NÃO ocorrerá troca automática
- O sistema requer um outro Sistema de Ar de Referência / acondicionamento da Sonda

